

西螺鎮垃圾衛生掩埋場地下水監測井檢測資料〈雲林縣環保局設置〉垃圾衛生掩埋場入口 12-149-B001

檢驗日期	PH	水溫	導電度EC	砷As	鎘Cd	鉻Cr	銅Cu	鉛Pb	鋅Zn	鎳(ICP)	汞	總溶解固體物TDS
113.10.11	6.7	29.7	2640	ND	ND	ND	0.002	ND	0.01	0.003	ND	1660
西螺鎮垃圾衛生掩埋場二期(西北邊)地下水監測井檢測資料												
檢驗日期	PH	水溫	導電度EC	砷As	鎘Cd	鉻Cr	銅Cu	鉛Pb	鋅Zn	鎳(ICP)	汞	總溶解固體物TDS
113.10.11	6.6	28.5	3120	ND	ND	ND	0.002	ND	0.007	0.008	ND	2190
監測標準值				0.25	0.025	0.25	5	0.25	25			1250
管制標準值				0.5	0.05	0.5	10	0.5	50			