

資訊機房工作日誌

檢查日期: 110年 月 日至 月 號

檢查項目	檢查週期	檢查項目	日期					
			星期	一	二	三	四	五
實 體 環 境	溫度	每天	溫度是否介於 32 度以內					
	溼度	每天	濕度是否介於 30~80%之間					
	監視系統 主機燈號	每天	監視系統是否正常運作					
			由外觀檢視各硬體設備燈號是否正常 (紅燈恆亮或閃爍為不正常)					
	備份狀況	每天	檢查備份紀錄					
網路設備連線狀況(防火牆、 VPN、core Switch)	每天	透過網路連線進行確認						
環控系統及監視器主機	每週	每週五鐘序校正						
正常: <input checked="" type="checkbox"/> 異常: <input type="checkbox"/>	機房管理人員:					主管:		

日期	日誌紀錄	日期	日誌紀錄